

Справка об итогах организации подготовки и проведения объектовой тренировки по теме: «Эвакуация персонала и тушение условного пожара».

Во исполнение приказа № 57 заведующей МДОУ Байтогский детский сад №31 Кускеновой А.И. от 05.10.2022 года «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» в учреждении 07.10.2022г проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующей МДОУ планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в помещении объекта 16 ч.00 мин. 00 сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено младшим воспитателем Игнатъевой М.Т., который передал сообщение о задымлении заведующей Кускеновой А.И.

В 16 ч. 00 мин. 20 сек. сотрудником Игнатъевой М.Т. включена система оповещения, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 16 ч. 00 мин. 50 сек. Сторожем Кускеновым И.А. было отключено общее электроснабжение.

В 16 ч. 00 мин. 50 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 16ч.02мин.30сек. Сотрудники приступили к тушению условного пожара.

В 16ч. 03мин. 56 сек. Эвакуация завершена.

В 16 ч. 04 мин. 20 сек. эвакуация была завершена объектовым построением во дворе детского сада.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Заведующей отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.